

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ЕС.ПБ37.В.01556

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

RENOLIT Iberica S.A. (Испания).

Адрес: Carretera del Montnegre s/n, E-08740, Sant-Celoni (Barcelona), Spain, Испания.

Телефон +34 93 848 4000, факс +34 93 867 3051.

№ 0000829

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

RENOLIT Iberica S.A. (Испания).

Адрес: Carretera del Montnegre s/n, E-08740, Sant-Celoni (Barcelona), Spain, Испания.

Телефон +34 93 848 4000, факс +34 93 867 3051.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материал рулонный гидроизоляционный,

битумонесовместимый марок: ALKORPLAN 81113

(толщиной 1,2 мм); ALKORPLAN 35066, ALKORPLAN

35121, ALKORPLAN 35216, ALKORPLAN 35416,

ALKORPLAN 35417, ALKORPLAN 81122 (толщиной

1,5 мм); ALKORPLAN 81116 (толщиной 1,5 мм и 1,8 мм);

ALKORPLAN 35517 (толщиной 2 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 4063/РС от 06.07.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2081-АОП от 18.01.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 06.07.2015 по 05.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия